Gage de fiabilité

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

3 RUE PASTEUR

77660 SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	LOGEMENTS COLLECTIFS	**Adresse :**	3 RUE PASTEUR 77660 SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX
Date du permis de construire ou date de construction		**Bâtiment :**	
Etage :		**Porte :**	
Ref Cadastrale :	**NC**	**Propriété de :**	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	**OPH77**	**Documents remis :**	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	**Moyens mis à disposition :**	

A.3\ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	**165LAB0002**	**Laboratoire d'Analyses :**	**ITGA**
Repérage réalisé le :	20/06/2019	**Adresse laboratoire :**	**3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX**
Accompagnateur :		**Numéro d'accréditation :**	**1-5967**
Par :	Tristan BRUNIOT	**Organisme d'assurance professionnelle :**	**AXA France**
N° certificat :	CPDI 3541	**Adresse assurance :**	**313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX**
Date d'obtention :	27/12/2017	**N° de contrat d'assurance :**	10158549604
Organisme certificateur	I.CERT PARC EDONIA - BAT G - RUE DE LA TERRE VICTORIA - 35760 SAINT GREGOIRE	**Date de validité :**	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 11/07/2019
Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
Nom du responsable : **DE TINGUY Emmanuel**
Nom du diagnostiqueur **: Tristan BRUNIOT**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES 2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT 2
A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE 2
A.3\ EXECUTION DE LA MISSION 2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 2
C\ SOMMAIRE 3
D\ CONCLUSIONS 4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE 4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS 6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES 17
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES 23
ATTESTATION(S) 25
CERTIFICAT DE COMPETENCES 26

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
	LOGEMENTS COLLECTIFS		Selon BT			

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032



OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77 — PAGE N° 1

NOM ET ADRESSE DE L'EXPÉDITEUR

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 77
ANT. PAYS DE LA BRIE
29 SQUARE MONTMIRAIL
77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
Tél : 01 64 14 11 11
Siret : 27770001900015

BON DE TRAVAUX 2019 13685

EXPERT HABITAT INGENIERIE
33 BIS BOULEVARD GAMBETTA
3EME ETAGE
78300 POISSY

Réf. fournisseur F / 5149
Marché n° 2017 4475 1
Provenance PAYS DE LA BRIE
Objet DIVERS

Téléphone 0321734144

SERVICE SCE PAYS DE LA BRIE — ÉMETTEUR TOUBAGHI DRISS

LOCALISATION Programme 165 ST JEAN LES 2 JUMEAUX- RUE PASTEUR
Tranche 1 Ensemble A000 Escalier AB Étage 00 Logement 2 Module 165LAB0002
Retrait des clés CHEZ LE GARDIEN

ADRESSE 3 RUE PASTEUR 77660 ST JEAN LES DEUX JUMEAUX

DÉLAI D'EXÉCUTION 7 JOURS PÉRIODE DU 12-06-2019 AU 19-06-2019

ARTICLE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE H.T.	TOTAL H.T.
AMI46	REPERAGE AMIANTE AVANT TVX - TVX D'ENTRETIEN OU REPARATIONS - ENTRE 11 ET	1,00	5,00	5,00
AMI73	ANALYSE EN LABORATOIRE - ANALYSE MET ANALYSE DE 1 A 10 PRELEVEMENTS ISSUS	7,00	48,00	336,00

TOTAL H.T.		341,00
H.T. ACTUALISE		
COEFFICIENT REGIONAL		
RABAIS		
TOTAL H.T.		
T.V.A.	20,00 %	68,20
TOTAL T.T.C.		409,20

REPRAGE ET ANALYSE
MUR PLAFOND ET SOL
TEL M.KAABI 06.86.40.91.44

AFFECTATION BUDGÉTAIRE — CODES STRUCTURE ET SCHÉMA : TECHNI

CODE BUDGET	RUBRIQUE	INSTANCES		LIBELLÉ DU POSTE BUDGÉTAIRE	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	A760	AEST	EST	HONORAIRES DIAG AMIANTE	409,20

AFFECTATION ANALYTIQUE

CODE BUDGET	RÉFÉRENCES PATRIMOINE	RÉFÉRENCES OCCUPANT	MONTANT T.T.C.
1 HONAMIA	165 1 A000 AB 165LAB0002	L9923071	409,20

Voir en page 2 la suite du BON DE TRAVAUX 2019 13685

EXEMPLAIRE À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À LA FACTURE

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Plinthes carrelage/,Sol sous baignoire/,Sol sous meuble d'evier/

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.
Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.
Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.
Procédures de prélèvement :
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.
L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
NEANT				

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
NEANT										

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
NEANT								

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
NEANT							

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	**Rez de chaussée**	**Enduit plaque de plâtre**	**Enduit plâtreux blanc en vrac**	**165LAB0002P001**	**Mur A**	**BON ETAT**	**Amiante non détecté**	**RESULTAT ANALYSE**
Cuisine	**Rez de chaussée**	**Enduit plaque de plâtre**	**Enduit plâtreux blanc en vrac**	**165LAB0002P001**	**Mur B**	**BON ETAT**	**Amiante non détecté**	**ZPSO**
Salle de bains	**Rez de chaussée**	**Enduit plaque de plâtre**	**Enduit plâtreux blanc en vrac**	**165LAB0002P001**	**Mur A**	**BON ETAT**	**Amiante non détecté**	**ZPSO**
Salle de bains	**Rez de chaussée**	**Enduit plaque de plâtre**	**Enduit plâtreux blanc en vrac**	**165LAB0002P001**	**Mur B**	**BON ETAT**	**Amiante non détecté**	**ZPSO**

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussée	Revêtement souple	Revêtement souple jaune + peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable	165LAB0002P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	165LAB0002P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Revêtement souple	Ragréage rose	165LAB0002P002	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement souple	Revêtement souple jaune + peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable	165LAB0002P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	165LAB0002P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Revêtement souple	Ragréage rose	165LAB0002P002	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Revêtement souple	Revêtement souple jaune + peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable	165LAB0002P002	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	165LAB0002P002	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Revêtement souple	Ragréage rose	165LAB0002P002	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Séjour	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Dégagement	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P003	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P003	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P003	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P003	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P003	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P004	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P005	Mur F	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 2	Rez de chaussée	Revêtement souple	Revêtement souple marron	165LAB0002P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable	165LAB0002P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 2	Rez de chaussée	Revêtement souple	Ragréage rose	165LAB0002P006	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Chambre 1	Rez de chaussée	Revêtement souple	Revêtement souple marron	165LAB0002P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Chambre 1	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable	165LAB0002P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Chambre 1	Rez de chaussée	Revêtement souple	Ragréage rose	165LAB0002P006	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Revêtement souple	Revêtement souple marron	165LAB0002P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable	165LAB0002P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Dégagement	Rez de chaussée	Revêtement souple	Ragréage rose	165LAB0002P006	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Revêtement souple	Revêtement souple marron	165LAB0002P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable	165LAB0002P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 1	Rez de chaussée	Revêtement souple	Ragréage rose	165LAB0002P006	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussée	Revêtement souple	Revêtement souple marron	165LAB0002P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Placard 2	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable	165LAB0002P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Placard 2	Rez de chaussée	Revêtement souple	Ragréage rose	165LAB0002P006	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Revêtement souple	Revêtement souple marron	165LAB0002P006	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable	165LAB0002P006	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Séjour	Rez de chaussée	Revêtement souple	Ragréage rose	165LAB0002P006	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle de bains	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
WC	Rez de chaussée	Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	165LAB0002P008	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : 165LAB0002P001			
NOM DU CLIENT	**NUMERO DU DOSSIER**		**PIECE OU LOCAL**
OPH77	165LAB0002 20/06/2019		Cuisine (Rez de chaussée)
ELEMENT	**DESCRIPTIF DU LABORATOIRE**	**DATE DE PRELEVEMENT**	**NOM DE L'OPERATEUR**
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac	20/06/2019	BRUNIOT Tristan
LOCALISATION		**RESULTAT**	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

PRELEVEMENT : 165LAB0002P002			
NOM DU CLIENT	**NUMERO DU DOSSIER**		**PIECE OU LOCAL**
OPH77	165LAB0002 20/06/2019		Cuisine (Rez de chaussée)
ELEMENT	**DESCRIPTIF DU LABORATOIRE**	**DATE DE PRELEVEMENT**	**NOM DE L'OPERATEUR**
Revêtement souple	Revêtement souple jaune + peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable	20/06/2019	BRUNIOT Tristan
LOCALISATION		**RESULTAT**	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PRELEVEMENT : 165LAB0002P002			
NOM DU CLIENT	**NUMERO DU DOSSIER**		**PIECE OU LOCAL**
OPH77	165LAB0002 20/06/2019		Cuisine (Rez de chaussée)
ELEMENT	**DESCRIPTIF DU LABORATOIRE**	**DATE DE PRELEVEMENT**	**NOM DE L'OPERATEUR**
Revêtement souple	Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	20/06/2019	BRUNIOT Tristan
LOCALISATION		**RESULTAT**	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			

PRELEVEMENT : 165LAB0002P002			
NOM DU CLIENT	**NUMERO DU DOSSIER**		**PIECE OU LOCAL**
OPH77	165LAB0002 20/06/2019		Cuisine (Rez de chaussée)
ELEMENT	**DESCRIPTIF DU LABORATOIRE**	**DATE DE PRELEVEMENT**	**NOM DE L'OPERATEUR**
Revêtement souple	Ragréage rose	20/06/2019	BRUNIOT Tristan
LOCALISATION		**RESULTAT**	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PRELEVEMENT : 165LAB0002P003			
NOM DU CLIENT	**NUMERO DU DOSSIER**		**PIECE OU LOCAL**
OPH77	165LAB0002 20/06/2019		Séjour (Rez de chaussée)
ELEMENT	**DESCRIPTIF DU LABORATOIRE**	**DATE DE PRELEVEMENT**	**NOM DE L'OPERATEUR**
Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	20/06/2019	BRUNIOT Tristan
LOCALISATION		**RESULTAT**	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

PRELEVEMENT : 165LAB0002P004			
NOM DU CLIENT	**NUMERO DU DOSSIER**		**PIECE OU LOCAL**
OPH77	165LAB0002 20/06/2019		Chambre 1 (Rez de chaussée)
ELEMENT	**DESCRIPTIF DU LABORATOIRE**	**DATE DE PRELEVEMENT**	**NOM DE L'OPERATEUR**
Enduit plaque de plâtre	Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	20/06/2019	BRUNIOT Tristan
LOCALISATION		**RESULTAT**	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PRELEVEMENT : 165LAB0002P005			
NOM DU CLIENT	**NUMERO DU DOSSIER**		**PIECE OU LOCAL**
OPH77	165LAB0002 20/06/2019		Chambre 1 (Rez de chaussée)
ELEMENT	**DESCRIPTIF DU LABORATOIRE**	**DATE DE PRELEVEMENT**	**NOM DE L'OPERATEUR**
Enduit plaque de plâtre	Enduit plâtreux blanc en vrac	20/06/2019	BRUNIOT Tristan
LOCALISATION		**RESULTAT**	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

PRELEVEMENT : 165LAB0002P006			
NOM DU CLIENT	**NUMERO DU DOSSIER**		**PIECE OU LOCAL**
OPH77	165LAB0002 20/06/2019		Chambre 2 (Rez de chaussée)
ELEMENT	**DESCRIPTIF DU LABORATOIRE**	**DATE DE PRELEVEMENT**	**NOM DE L'OPERATEUR**
Revêtement souple	Revêtement souple marron	20/06/2019	BRUNIOT Tristan
LOCALISATION		**RESULTAT**	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PRELEVEMENT : 165LAB0002P006			
NOM DU CLIENT	**NUMERO DU DOSSIER**		**PIECE OU LOCAL**
OPH77	165LAB0002 20/06/2019		Chambre 2 (Rez de chaussée)
ELEMENT	**DESCRIPTIF DU LABORATOIRE**	**DATE DE PRELEVEMENT**	**NOM DE L'OPERATEUR**
Revêtement souple	Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable	20/06/2019	BRUNIOT Tristan
LOCALISATION		**RESULTAT**	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			

PRELEVEMENT : 165LAB0002P006			
NOM DU CLIENT	**NUMERO DU DOSSIER**		**PIECE OU LOCAL**
OPH77	165LAB0002 20/06/2019		Chambre 2 (Rez de chaussée)
ELEMENT	**DESCRIPTIF DU LABORATOIRE**	**DATE DE PRELEVEMENT**	**NOM DE L'OPERATEUR**
Revêtement souple	Ragréage rose	20/06/2019	BRUNIOT Tristan
LOCALISATION		**RESULTAT**	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PRELEVEMENT : 165LAB0002P007			
NOM DU CLIENT	**NUMERO DU DOSSIER**		**PIECE OU LOCAL**
OPH77	165LAB0002 20/06/2019		Salle de bains (Rez de chaussée)
ELEMENT	**DESCRIPTIF DU LABORATOIRE**	**DATE DE PRELEVEMENT**	**NOM DE L'OPERATEUR**
Enduit plaque de plâtre	Peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	20/06/2019	BRUNIOT Tristan
LOCALISATION		**RESULTAT**	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

PRELEVEMENT : 165LAB0002P008			
NOM DU CLIENT	**NUMERO DU DOSSIER**		**PIECE OU LOCAL**
OPH77	165LAB0002 20/06/2019		Salle de bains (Rez de chaussée)
ELEMENT	**DESCRIPTIF DU LABORATOIRE**	**DATE DE PRELEVEMENT**	**NOM DE L'OPERATEUR**
Enduit plaque de plâtre	Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	20/06/2019	BRUNIOT Tristan
LOCALISATION		**RESULTAT**	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

Parc Edonia - Bât. R - Rue de la Terre Adélie - CS n° 66862
35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel : 02.99.35.41.41
Fax : 02.99.35.41.42
www.itga.fr

Accréditation n° 1-5967

Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-61690 EN DATE DU 10/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : AGENCE EHI IDF- (COMPTE MATERIAUX)- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE 2 rue Traversière 78580 LES ALLUETS LE ROI	Réf. Commande ITGA : IT0719-61690 Réf. Commande Client : 165LAB0002--01

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 25/06/2019

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon

ou
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Broyage en milieu aqueux et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT085)
(2) - Attaque chimique, broyage et récupération des particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT286)

Technique(s) Analytique(s) :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 165LAB0002--01 - 3 RUE PASTEUR 77660 SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX Réf échantillon client : 165LAB0002P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Mur A Enduit plaque de plâtre			Réf échantillon ITGA : IT071907-4441 Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac	
‣ Enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	2	10/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 165LAB0002--01 - 3 RUE PASTEUR 77660 SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX Réf échantillon client : 165LAB0002P002 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Cuisine Sol Revêtement souple			Réf échantillon ITGA : IT071907-4442 Description ITGA : Revêtement souple jaune / Peinture / Colle polymère jaune / Revêtement souple beige / Colle polymère jaune en faible quantité / Ragréage rose	
‣ Revêtement souple jaune + peinture non séparable + colle polymère jaune non séparable	META (1)	1	10/07/2019	Amiante non détecté / -
‣ Revêtement souple beige + colle polymère jaune en faible quantité non séparable	META (1)	1	10/07/2019	Amiante non détecté / -
‣ Ragréage rose	META (1)	1	10/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 165LAB0002--01 - 3 RUE PASTEUR 77660 SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX Réf échantillon client : 165LAB0002P003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Séjour Mur B Enduit plaque de plâtre			Réf échantillon ITGA : IT071907-4443 Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac	
‣ Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	10/07/2019	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 07 Page 1/2

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0719-61690 EN DATE DU 10/07/2019
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : 165LAB0002--01 - 3 RUE PASTEUR 77660 SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX — Réf échantillon ITGA : IT071907-4444				
Réf échantillon client : 165LAB0002P004 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Plafond Enduit plaque de plâtre — Description ITGA : Peinture en faible quantité / Enduit plâtreux blanc en vrac				
‣ Peinture en faible quantité non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	10/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 165LAB0002--01 - 3 RUE PASTEUR 77660 SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX — Réf échantillon ITGA : IT071907-4445				
Réf échantillon client : 165LAB0002P005 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 1 Mur B Enduit plaque de plâtre — Description ITGA : Enduit plâtreux blanc en vrac				
‣ Enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	10/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 165LAB0002--01 - 3 RUE PASTEUR 77660 SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX — Réf échantillon ITGA : IT071907-4446				
Réf échantillon client : 165LAB0002P006 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Chambre 2 Sol Revêtement souple — Description ITGA : Revêtement souple marron / Colle polymère jaune / Peinture / Revêtement souple gris / Colle polymère jaune / Ragréage rose				
‣ Revêtement souple marron	META (1)	1	10/07/2019	Amiante non détecté / -
‣ Colle polymère jaune non séparable + peinture non séparable + revêtement souple gris + colle polymère jaune non séparable	META (1)	1	10/07/2019	Amiante non détecté / -
‣ Ragréage rose	META (1)	1	10/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 165LAB0002--01 - 3 RUE PASTEUR 77660 SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX — Réf échantillon ITGA : IT071907-4447				
Réf échantillon client : 165LAB0002P007 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Mur D Enduit plaque de plâtre — Description ITGA : Peintures multiples / Carton en vrac / Enduit plâtreux blanc en vrac				
‣ Peintures multiples non séparable + carton en vrac non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	10/07/2019	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : 165LAB0002--01 - 3 RUE PASTEUR 77660 SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX — Réf échantillon ITGA : IT071907-4448				
Réf échantillon client : 165LAB0002P008 / LOGEMENTS COLLECTIFS - - - / Salle de bains Plafond Enduit plaque de plâtre — Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac				
‣ Peinture non séparable + enduit plâtreux blanc en vrac	META (1)	1	10/07/2019	Amiante non détecté / -

Validé par : Flavien HOUIS - Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

ATTESTATION(S)



Votre attestation Responsabilité Civile

AXA France IARD dont le siège social se situe 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex atteste que :
EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
21 ROUTE D ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETTES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI 65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.
ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT)
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DES LIEUX LOCATIFS
DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE
CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION
DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO
INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAULIQUES
THERMOGRAPHIE INFRAROUGE
DIAGNOSTIC RADON : UNIQUEMENT POUR MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES D'HABITATION, A L'EXCLUSION DES ERP.
DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE
DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES
COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL
DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS.
DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES
EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
CENTRE DE FORMATION
MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE
DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR
VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation est valable du **1ER JANVIER 2019** au **31 DECEMBRE 2019** et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Ce contrat permet à l'assuré de satisfaire à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle résultant des dispositions de l'article R271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation (décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers) pour l'établissement des documents visés à l'article L271-4 dudit Code.

L'assuré doit être titulaire d'une certification de compétence en cours de validité délivrée par un organisme accrédité dans le domaine de la construction ou employer des salariés ou être constituée de personnes physiques qui disposent de ladite certification de compétence en cours de validité pour l'établissement des documents visés aux articles L271-4 et L134-1 du code de la Construction et de l'Habitation.
A défaut la garantie n'est pas acquise.

Le présent document, établi par AXA, est valable jusqu'au 31 DECEMBRE 2019 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager AXA au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Pessac, le 26/11/2018
Pour la compagnie

PEFC 10-31-1493 / Certifié PEFC

AD

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

CERTIFICAT DE COMPETENCES

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3541 Version 005

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur BRUNIOT Tristan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	**Amiante Avec Mention**** **Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022**
Amiante sans mention	**Amiante Sans Mention*** **Date d'effet : 27/12/2017 - Date d'expiration : 26/12/2022**
Electricité	**Etat de l'installation intérieure électrique** **Date d'effet : 01/08/2017 - Date d'expiration : 31/07/2022**
Gaz	**Etat de l'installation intérieure gaz** **Date d'effet : 03/11/2017 - Date d'expiration : 02/11/2022**
Plomb	**Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb** **Date d'effet : 02/03/2016 - Date d'expiration : 01/03/2021**
Termites	**Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine** **Date d'effet : 20/07/2016 - Date d'expiration : 19/07/2021**

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 28/12/2017.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.
**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCRÉDITATION N° 4-0522 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

CPE DI FR 11 rev13

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : Rez de chaussée	Vue de dessus
Auteur : BRUNIOT Tristan	Bien : 165LAB0002 - 3 RUE PASTEUR 77660 SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien



EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Brique
- Murs périphériques / Plaques de plâtre
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton / Enduit
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Torchis
- Murs Amiantés
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre

- Murs amiantés
- Prélèvements de sol amianté
- Prélèvements de sol non amiantés
- Prélèvements de plafond amiantés
- Prélèvements de plafond non amiantés
- Prélèvements de mur amiantés
- Prélèvements de mur non amiantés
- X Autres types de prélèvements amiantés
- X Autres types de prélèvements non amiantés
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés
- Conduits amiantés
- Conduits non amiantés

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME
Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.experthabitat.com
SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032