



**RAPPORT D'ESSAI**  
**RECHERCHE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX**  
**PAR LA TECHNIQUE META**  
(adaptée de la norme NF X 43-050 de Janvier 1996)



Noisy le Grand, le 03/03/2014

Pyramide conseils  
2 allée des Barbanniers  
92230 Gennevilliers

**Référence rapport : R14-000707-014** **Révision : 0**

<b>Référence dossier client :</b>	OPH77 CHAMPAGNE
<b>Expéditeur :</b>	Pyramide conseils

<b>Date de réception :</b>	29/01/2014	<b>Observation à réception :</b>	
<b>Date d'analyse META :</b>	03/03/2014		

Informations du client	
<b>Référence échantillon :</b>	14
<b>Désignation :</b>	Mur ext fac
<b>Localisation du prélèvement :</b>	D16

Résultat du laboratoire				
Référence échantillon	Description après examen initial (*)	Nombre de préparations (*)	Résultat d'analyse META (*)	Observation
<b>R14-000707-014</b>	Enduit + carton + polystyrène	1	Fibre d'amiante non détectée	couches indissociables

(\*) Les essais rapportés dans cette colonne sont couverts par l'accréditation COFRAC du laboratoire.

Le rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Sa reproduction n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Les informations données par le client sont sous sa responsabilité et ne peuvent engager la responsabilité du laboratoire.

<b>Validé par :</b>	<p>Estelle Marin Analyste</p>
---------------------	-----------------------------------