

# Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

Norme NF X 46-020 : 2017

Aucun document disponible

<p><b>Bien concerné</b> Bâtiment 24 ,24 RUE DES MEZEREUX 77000 MELUN</p> <p><b>Désignation du bâtiment</b> Nature : COLLECTIF Réf. Cadastrale : NC</p> <p><b>Documents remis :</b> Programme de travaux : détaillé en I.1</p>	<p><b>Propriétaire</b> HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN</p> <p><b>Donneur d'Ordre</b> HABITAT 77-OPH DE SEINE ET MARNE 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN</p>				
<p><b>Date du rapport :</b> 19/01/2021</p> <p><b>Date de visite :</b> 24/12/2020 - 08/01/2021</p> <p><b>Fait à :</b> MAGNY LE HONGRE</p> <p><b>Référence du dossier :</b> 2020 4614_PROGRAMME 67_MEZEREUX-LAVOISIER</p> <p><b>Référence du rapport :</b> 75420 1/1</p>	<p><b>Laboratoire d'Analyses :</b> ITGA <b>Adresse laboratoire :</b> 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX <b>Numéro d'accréditation :</b> 1-5967 <b>Contrat d'assurance :</b> AXA France</p> <p>313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX</p>				
<p><b>SYNTHESE :</b></p> <p>Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, <b>il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.</b></p>					
<p><b>Auteur(s) du rapport :</b></p>					
<p><b>Nom</b></p>	<p><b>Prénom</b></p>	<p><b>Organisme de certification</b></p>	<p><b>Numéro de certification</b></p>	<p><b>Date de certification</b></p>	<p><b>Fonction</b></p>
<p>HANNOU</p>	<p>Mohamed</p>	<p>SOCOTEC</p>	<p>n° DTI/2006-013</p>	<p>06/07/2020</p>	<p>Opérateur de repérage</p>

Notamment la lecture du présent rapport ne peut être dissociée de la lecture des schémas de repérage qui l'accompagnent

# SOMMAIRE

## Table des matières

<b>I. PROGRAMME DE TRAVAUX ET PERIMETRE DE REPERAGE.....</b>	<b>3</b>
1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PÉRIMÈTRE DU REPÉRAGE.....	3
<b>CONCLUSIONS.....</b>	<b>3</b>
<b>CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE.....</b>	<b>204</b>
METHODOLOGIE D'INTERVENTION.....	204
OBJET DE LA MISSION.....	205
DÉROULEMENT DE LA MISSION.....	205
RAPPORTS PRECEDENTS.....	207
<b>LISTE DES LOCAUX CONCERNES PAR LES TRAVAUX.....</b>	<b>207</b>
<b>LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION.....</b>	<b>217</b>
<b>RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE.....</b>	<b>217</b>
LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.....	217
LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.....	409
<b>ATTESTATIONS D'ASSURANCE.....</b>	<b>635</b>
<b>CERTIFICATS DE COMPÉTENCES.....</b>	<b>636</b>
<b>ANNEXES.....</b>	<b>637</b>
FICHE DE COTATION DES PRELEVEMENTS.....	637
PROCES-VERBAUX D'ANALYSES.....	637
ATTESTATION CHAUDIERE, CHAUFFE EAUX, CHAUFFE BAINS.....	637
<b>CROQUIS.....</b>	<b>638</b>

# I. PROGRAMME DE TRAVAUX ET PERIMETRE DE REPERAGE

## 1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Refection de l'électricité des logements d'un bâtiment collectif d'habitation

## 2. PÉRIMÈTRE DU REPÉRAGE

Logements d'un bâtiment collectif d'habitation

### CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du 3<sup>esent</sup> rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.

Des investigations approfondies doivent être réalisées par le donneur d'ordre :

Des moyens d'accès doivent être mis à disposition par le donneur d'ordre :  
Voir tableau liste des locaux concernés par les travaux.

Commentaire : NEANT

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et/ou produits contenant de l'amiante :

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains 1 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine 1 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 5 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain wc 6 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit plaque de plâtre	P008	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur F	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Placard 1 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 31 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain / wc 6 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain/wc 4 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC 4 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit plaque de plâtre	P024	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC 4 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Entrée 5 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine 1 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bain wc 6 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	RESULTAT ANALYSE	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bain / wc 6 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain/wc 4 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC 2 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC 2 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC 4 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle d'eau – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R- 1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R- 1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 4 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain wc 6 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit plaque de plâtre	P033	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit plaque de plâtre	P033	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P033	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit plaque de plâtre	P033	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit plaque de plâtre	P033	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P033	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D, Mur E, Mur G	Enduit plaque de plâtre	P033	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit plaque de plâtre	P033	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur F, Mur G	Enduit plaque de plâtre	P033	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P033	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit plaque de plâtre	P033	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit plaque de plâtre	P033	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Placard 3 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 31 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain / wc 6 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain / wc 6 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain/wc 4 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 22 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 31 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 32 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Placard 2 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaques 21 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P050	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur F, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 6 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 31 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 2 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur C2, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 22 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 31 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 32 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Placard 4 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 21 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour 2 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur G	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur C2, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 21 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 22 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 23 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F, Mur F1	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 31 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 32 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 4 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur C1, Mur D, Mur D1, Mur F, Mur F1	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit béton	P050	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Entrée 3 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur D1, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D, Mur D1	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour 2 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur C1, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour 4 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P050	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Entrée 1 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur I	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	ZPSO	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Placard 1 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Placard 1 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 31 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bain / wc 6 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain/wc 4 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Placard 3 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Entrée – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Placard 2 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 6 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Entrée – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Placard 2 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 31 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Placard 4 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 2 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 22 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 31 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 32 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Placard 3 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaques 21 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour 2 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Séjour – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 21 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 22 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Chambre 23 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 31 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 32 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 4 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Entrée 3 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour 2 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour 4 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+1	Murs et cloisons maçonnes	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 1 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain / wc 6 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain/wc 4 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC 4 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC 3 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC 4 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC 3 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC 4 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F1	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle d'eau – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 6 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain wc 6 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Placard 4 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur C1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 3 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC 4 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain / wc 6 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bain/wc 4 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC 3 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC 3 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle d'eau – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R- 1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R- 1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R- 1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 1 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain / wc 6 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain/wc 4 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC 4 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC 3 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC 2 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC 4 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle d'eau – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 31 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 31 – R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduit béton	P104	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur F, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Placard 3 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 6 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P104	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Entrée – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 31 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Placard 4 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 2 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur C2, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 22 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 31 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 32 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Entrée 1 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 21 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour 2 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur G	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Placard 4 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur C2, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 21 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 22 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 23 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F, Mur F1	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 31 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P104	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Chambre 32 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 4 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur C1, Mur D, Mur D1, Mur F, Mur F1	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur D1, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D, Mur D1	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour 2 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur C1, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour 4 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P104	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Chambre 1 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur I	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Sejour 4 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	RESULTAT ANALYSE	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC 4 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain / wc 6 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain/wc 4 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains 1 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC 4 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle d'eau – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC 4 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Placard 1 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 6 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 31 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Placard 4 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 2 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur C2, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 22 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 31 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 32 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Entrée 1 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 21 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour 2 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Placard 4 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur C2, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 21 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 22 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 23 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F, Mur F1	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 31 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Chambre 32 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 4 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur C1, Mur D, Mur D1, Mur F, Mur F1	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur D1, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour 2 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur C1, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour 4 – R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Chambre 1 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur I	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Sejour 4 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Placard 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 22 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 31 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Chambre 32 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 21 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	RESULTAT ANALYSE	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	WC 2 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	RESULTAT ANALYSE	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Chambre 1 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Placard 2 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 31 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 6 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Placard 1 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 31 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Entrée 2 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Placard 3 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 2 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 22 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 31 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 32 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Placard 2 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 21 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour 2 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Placard 4 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 21 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Chambre 22 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 23 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 32 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 4 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Entrée 3 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour 2 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour 4 – R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Chambre 1 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Entrée 3 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Séjour – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 – RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine 1 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 6 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain wc 6 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 31 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P144	RESULTAT ANALYSE	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Chambre 1 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P144	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P144	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 21 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P144	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 22 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P144	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P144	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 31 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P144	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 32 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P144	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 4 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P144	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B1, Mur B2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P144	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P144	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P144	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 23 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F, Mur F1, Mur F2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F, Mur F1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B1, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle d'eau – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO	



Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Entrée 3 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 – RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO	
BATIMENT 24	WC – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 – R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO	

Module	Pièce et Etage	Ouvrage ou composant de la construction	Localisation	Partie d'ouvrage ou de composant à inspecter ou à sonder	Identification	Justification	Commentaire
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 – R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO	

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

Les photos des éléments prélevés, les attestations chaudières, les quantitatifs d'amiante ainsi que les procès-verbaux du laboratoire sont joints en annexe et font partie intégrante du présent rapport.

## CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

### METHODOLOGIE D'INTERVENTION

Le rapport de repérage amiante, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**. La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence avec mention délivré à l'opérateur de repérage conformément aux exigences de l'arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification.
11. La réalisation de la quantification des matériaux contenant de l'amiante nécessite une intervention postérieure à la publication des résultats d'analyse. Conformément à nos conditions particulière et sauf accord particulier, cette nouvelle intervention fait l'objet d'une commande complémentaire de la part du donneur d'ordre. Néanmoins l'absence de quantification des matériaux contenant de l'amiante n'entraîne pas l'édition d'un pré-rapport mais d'un rapport

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

Le repérage est basé sur les composants de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017.

*Rappel réglementaire :*

- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations
- Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations

Le présent rapport n'est pas (liste non exhaustive) :

- Un document de chiffrage financier de travaux ni même de travaux de retrait de matériaux contenant de l'amiante
- Un document de métré ni de relevé de plan. Si des plans et des schémas sont utiliser, c'est dans un but de localiser les matériaux contenant de l'amiante uniquement

## DÉROULEMENT DE LA MISSION

- ✓ Entretien préalable et recueil des informations relatives à l'immeuble
- ✓ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité

- ✓ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC
- ✓ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés
- ✓ Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.

## RAPPORTS PRECEDENTS

Néant

### LISTE DES LOCAUX CONCERNES PAR LES TRAVAUX

MODULE	PIECES ET ETAGE	VISITE	JUSTIFICATION SI NON VISITES
BATIMENT 24	Escalier – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Gaine technique Gaz – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Gaine technique Gaz – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Gaine ascenseur – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Couloir 1 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Bassin 3 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	WC 3 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 32 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 31 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	WC 3 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Séjour 3 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 3 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Séjour 4 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 4 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	WC 4 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Salle d'eau – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 4 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 2 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Placard 2 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 23 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	WC 2 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 2 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Séjour 2 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 22 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 21 – R-1	OUI	

MODULE	PIECES ET ETAGE	VISITE	JUSTIFICATION SI NON VISITES
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Locaux vide-ordures – R-1	OUI	
BATIMENT 24	Entrée – RC	OUI	
BATIMENT 24	Hall – RC	OUI	
BATIMENT 24	Escalier – RC	OUI	
BATIMENT 24	Escalier – RC	OUI	
BATIMENT 24	Gaine ascenseur – RC	OUI	
BATIMENT 24	Gaine technique Gaz – RC	OUI	
BATIMENT 24	Gaine technique Gaz – RC	OUI	
BATIMENT 24	Séjour – RC	OUI	
BATIMENT 24	Balcon – RC	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 1 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Placard 2 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 3 – RC	OUI	
BATIMENT 24	WC – RC	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 1 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 1 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Séjour 1 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Couloir 1 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 1 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 1 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 5 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – RC	OUI	
BATIMENT 24	WC 5 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 5 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 5 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Placard 2 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Placard 3 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 3 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 6 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 6 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Sejour – RC	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bain wc 6 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Couloir 1 – RC	OUI	



MODULE	PIECES ET ETAGE	VISITE	JUSTIFICATION SI NON VISITES
BATIMENT 24	Bassin 3 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 3 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – RC	OUI	
BATIMENT 24	WC 3 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 3 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Bassin 4 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 4 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – RC	OUI	
BATIMENT 24	WC 4 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 4 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – RC	OUI	
BATIMENT 24	Gaine ascenseur – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Gaine technique Gaz – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Gaine technique Gaz – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Séjour – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Balcon – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 1 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	WC – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 1 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Balcon – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Séjour – R+1	OUI	
BATIMENT 24	WC – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Entrée – R+1	OUI	
BATIMENT 24	WC 5 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+1	OUI	

MODULE	PIECES ET ETAGE	VISITE	JUSTIFICATION SI NON VISITES
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Couloir 1 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	WC 4 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 4 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 5 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 6 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 3 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	WC 3 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Escalier – R+1	OUI	
BATIMENT 24	Gaine ascenseur – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Gaine technique Gaz – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Gaine technique Gaz – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Couloir 2 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Séjour – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Balcon – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 1 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	WC 2 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 1 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+2	OUI	

MODULE	PIECES ET ETAGE	VISITE	JUSTIFICATION SI NON VISITES
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Balcon – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Séjour – R+2	OUI	
BATIMENT 24	WC – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Entrée – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 5 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	WC 5 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 6 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 6 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bain / wc 6 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Bassin 4 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	WC 4 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bain/wc 4 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 3 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Plaque 31 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	WC 3 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+2	OUI	

MODULE	PIECES ET ETAGE	VISITE	JUSTIFICATION SI NON VISITES
BATIMENT 24	Placard 2 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Escalier – R+2	OUI	
BATIMENT 24	Gaine ascenseur – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Gaine technique Gaz – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Gaine technique Gaz – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 2 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 2 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	WC 2 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Balcon – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Séjour – R+3	OUI	
BATIMENT 24	WC – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	WC 5 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Balcon – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 6 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Bassin 4 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+3	OUI	

MODULE	PIECES ET ETAGE	VISITE	JUSTIFICATION SI NON VISITES
BATIMENT 24	WC 4 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 3 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	WC 3 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 2 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Couloir 1 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Escalier – R+3	OUI	
BATIMENT 24	Gaine ascenseur – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Gaine technique Gaz – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Gaine technique Gaz – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Séjour 2 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 2 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 1 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	WC 2 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 22 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Plaque 21 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Balcon – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Séjour – R+4	OUI	
BATIMENT 24	WC – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	WC 5 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+4	OUI	

MODULE	PIECES ET ETAGE	VISITE	JUSTIFICATION SI NON VISITES
BATIMENT 24	Placard 1 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Couloir 1 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	WC 4 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 4 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 5 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 6 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 4 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 31 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	WC 4 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 32 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Escalier – R+4	OUI	
BATIMENT 24	Gaine ascenseur – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Gaine technique Gaz – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Gaine technique Gaz – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Séjour – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Balcon – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	WC 2 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+5	OUI	

MODULE	PIECES ET ETAGE	VISITE	JUSTIFICATION SI NON VISITES
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Balcon – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Séjour – R+5	OUI	
BATIMENT 24	WC – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	WC 5 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Couloir 1 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	WC 4 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 4 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 5 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 6 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 3 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	WC 3 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+5	OUI	

MODULE	PIECES ET ETAGE	VISITE	JUSTIFICATION SI NON VISITES
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Escalier – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+5	OUI	
BATIMENT 24	Gaine ascenseur – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Gaine technique Gaz – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Gaine technique Gaz – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Séjour – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Balcon – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 2 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	WC 2 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 2 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Balcon – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Séjour – R+6	OUI	
BATIMENT 24	WC – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	WC 5 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 5 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 5 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Dégagement 1 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Dégagement 2 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 3 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Placard 4 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Couloir 1 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 6 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 6 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	WC 4 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Placard 1 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 4 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 4 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 4 – R+6	OUI	



MODULE	PIECES ET ETAGE	VISITE	JUSTIFICATION SI NON VISITES
BATIMENT 24	Balcon 5 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 5 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 4 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 6 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 6 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	WC 3 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Entrée 3 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Cuisine 3 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Sejour 3 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Balcon 3 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Escalier – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Placard 2 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 1 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Placard 3 – R+6	OUI	
BATIMENT 24	Chambre 2 – R+6	OUI	

## LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION

MODULE	PIECE ET ETAGE	REPERAGE	MATERIAUX OU PRODUITS	JUSTIFICATION
NEANT				

## ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS :

Aucun biens pour cette mission "75420"

## RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE

### LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Salle de bains 1 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	RESULTAT ANALYSE

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Cuisine 1 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 5 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 6 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bain wc 6 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 1 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 3 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 4 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO
BATIMEN T 24	WC RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	WC 3 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 4 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 5 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P005	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit plaque de plâtre	P008	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur F	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 1 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 2 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 3 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 4 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 5 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Entrée 6 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 1 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 2 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO
BATIMEN T 24	Plaque 31 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit plaque de plâtre	P008	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Salle de bains 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 1 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Cuisine 5 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 6 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bain / wc 6 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bain/wc 4 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 2 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 3 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO
BATIMEN T 24	WC R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 2 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 3 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	WC 4 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO
BATIMENT 24	WC 5 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P012	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 5 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	RESULTAT ANALYSE
BATIMENT 24	Cuisine R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 2 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 6 / wc R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 2 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Salle de bains 3 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 4 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO
BATIMEN T 24	WC R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 4 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 5 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P018	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 6 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 1 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Dégagement 2 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 3 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 5 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 3 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 4 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P021	ZPSO
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit plaque de plâtre	P024	RESULTAT ANALYSE
BATIMENT 24	Cuisine R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Cuisine 2 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 2 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 3 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 4 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 5 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO
BATIMENT 24	WC R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO
BATIMENT 24	WC 5 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit plaque de plâtre	P024	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement t 1 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	RESULTAT ANALYSE

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENTS 24	Chambre 1 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO
BATIMENTS 24	Chambre 1 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO
BATIMENTS 24	Chambre 2 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO
BATIMENTS 24	Chambre 3 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO
BATIMENTS 24	Dégagement 1 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO
BATIMENTS 24	Dégagement 2 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO
BATIMENTS 24	Entrée 3 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO
BATIMENTS 24	Entrée 4 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO
BATIMENTS 24	Entrée 5 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO
BATIMENTS 24	Entrée 6 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO
BATIMENTS 24	Placard 1 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Placard 2 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P027	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 5 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Cuisine 1 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 5 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 6 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bain wc 6 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 1 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 3 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Salle de bains 4 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO
BATIMEN T 24	WC RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 3 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 4 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 5 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P030	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 5 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Cuisine 3 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Cuisine 1 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 6 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bain / wc R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bain/wc R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Salle de bains R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 2 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 3 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 5 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	WC R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	WC 2 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	WC 3 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	WC 4 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	WC 5 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 2 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 6 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Salle de bains R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 2 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 4 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 5 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	WC R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	WC 2 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	WC 5 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 2 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 6 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Salle de biens 6 / wc R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 1 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 3 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 4 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 5 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	WC R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	WC 2 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	WC 3 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	WC 5 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 2 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 6 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 2 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 3 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Salle de bains 4 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 5 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	WC R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	WC 2 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	WC 3 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	WC 5 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Cuisine 2 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Salle d'eau R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 2 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 3 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 4 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	WC 2 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	WC 3 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 1 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENTS 24	Cuisine 6 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENTS 24	Salle de bain wc 6 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENTS 24	Salle de bains 1 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENTS 24	Salle de bains 3 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENTS 24	Salle de bains 4 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENTS 24	Salle de bains 5 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENTS 24	WC RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	WC 3 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P031	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit plaque de plâtre	P033	RESULTAT ANALYSE
BATIMENT 24	Chambre 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit plaque de plâtre	P033	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 2 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P033	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 3 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit plaque de plâtre	P033	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit plaque de plâtre	P033	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 2 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P033	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D, Mur E, Mur G	Enduit plaque de plâtre	P033	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit plaque de plâtre	P033	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur F, Mur G	Enduit plaque de plâtre	P033	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P033	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Placard 2 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit plaque de plâtre	P033	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit plaque de plâtre	P033	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 5 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 6 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENTS 24	Dégagement 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO
BATIMENTS 24	Entrée 3 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO
BATIMENTS 24	Entrée 5 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO
BATIMENTS 24	Placard 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO
BATIMENTS 24	Placard 2 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO
BATIMENTS 24	Placard 3 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO
BATIMENTS 24	Salle cebiens 6 / wc R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO
BATIMENTS 24	Salle de bains R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO
BATIMENTS 24	Salle de bains 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO
BATIMENTS 24	Salle de bains 3 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO
BATIMENTS 24	Salle de bains 4 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO
BATIMEN T 24	WC R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 3 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 5 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P036	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 6 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 1 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 2 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Entrée 3 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 4 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 5 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 6 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 1 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 2 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO
BATIMEN T 24	Plaque 31 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P039	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bain / wc 6 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Cuisine R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 1 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Cuisine 3 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 5 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 6 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bain / wc 6 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bain/wc 4 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 2 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 3 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO
BATIMEN T 24	WC R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	WC 2 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 3 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 4 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 5 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P042	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 22 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 31 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 32 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Dégagement 1 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 2 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 5 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 3 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 4 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO
BATIMENT 24	Plaque 21 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P045	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	RESULTAT ANALYSE



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Cuisine R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 2 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 5 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 6 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle ce biens 6 / wc R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 2 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 4 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO
BATIMEN T 24	WC R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	WC 2 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 4 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 5 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P048	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P050	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 1 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 2 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur F, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 1 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 3 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 4 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 5 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 6 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 1 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 2 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Placard 4 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Séjour R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 3 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 4 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 5 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 6 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 6 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 1 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 2 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 1 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 3 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 4 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 5 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 6 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 1 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 2 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Placard 3 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Plaque 31 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Séjour R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 3 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 4 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 5 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 6 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 1 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 2 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 3 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 4 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 5 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 6 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 1 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 2 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 4 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Séjour R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 2 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 3 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 4 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 5 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 6 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur C2, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 22 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 31 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 32 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 1 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 1 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 4 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 6 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 1 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 2 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 4 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Plaquette 21 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P050	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Séjour R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Séjour 2 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 4 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 5 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 6 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 1 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 3 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur G	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 5 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 6 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 1 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 2 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 4 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Séjour R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 3 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 4 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Sejour 5 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 6 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 6 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 1 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 2 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 3 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 4 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 5 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 6 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 1 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 2 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 4 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle ce biens 6 / wc R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Séjour R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 3 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Sejour 4 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 5 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 6 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur C2, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 21 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 22 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 23 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F, Mur F1	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 31 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 32 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 4 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 1 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur C1, Mur D, Mur D1, Mur F, Mur F1	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 2 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 3 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur D1, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 4 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D, Mur D1	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 1 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 2 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Séjour 2 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 3 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur C1, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour 4 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 1 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 1 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 2 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 3 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 2 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 1 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 3 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur I	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 3 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 3 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 4 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P050	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Sejour 5 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P050	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	RESULTAT ANALYSE
BATIMENT 24	Chambre 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 2 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 3 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 2 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENTS 24	Placard 2 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	ZPSO
BATIMENTS 24	Placard 3 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	ZPSO
BATIMENTS 24	Placard 4 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P051	ZPSO
BATIMENTS 24	Placard 1 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	RESULTAT ANALYSE
BATIMENTS 24	Chambre 1 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO
BATIMENTS 24	Chambre 2 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO
BATIMENTS 24	Chambre 3 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO
BATIMENTS 24	Dégagement 1 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO
BATIMENTS 24	Dégagement 2 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO
BATIMENTS 24	Entrée R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO
BATIMENTS 24	Entrée 3 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Entrée 4 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 5 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 6 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 1 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 2 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO
BATIMEN T 24	Plaque 31 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P057	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 1 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Cuisine R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 1 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 5 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 6 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bain / wc 6 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bain/wc 4 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 2 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 3 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO
BATIMEN T 24	WC R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 2 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	WC 3 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 4 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 5 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P060	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 2 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 4 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Entrée 6 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 2 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 4 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P063	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Dégagement 1 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 2 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 1 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 3 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 5 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Entrée 6 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 3 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 4 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 3 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Sejour 4 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 5 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 6 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 1 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 2 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 3 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 6 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Dégagement 1 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 2 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 1 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 3 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 5 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Entrée 6 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 3 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Plaque 31 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 3 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Sejour 4 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 5 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 6 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 1 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 2 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 3 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Dégagement 2 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 2 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 3 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 5 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Placard 2 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 3 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 4 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 2 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 3 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 4 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Sejour 5 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 6 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 1 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 2 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 22 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 3 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 31 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Chambre 32 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 2 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 1 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 5 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Placard 1 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 3 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 4 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Plaque 21 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour 2 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Sejour 4 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 5 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 6 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 1 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 2 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 3 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Dégagement 2 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 3 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 5 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Placard 3 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 4 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 3 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 4 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 5 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 6 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Chambre 1 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 2 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 3 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 2 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 2 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 3 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Entrée 4 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 5 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 3 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 4 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Séjour R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 3 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 4 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 5 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 6 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 1 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 2 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Chambre 21 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 22 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 23 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 3 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 31 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 32 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 4 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Dégagement 1 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 2 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 3 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour 2 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Sejour 3 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour 4 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P064	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 1 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 6 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de biens 6 / wc R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 1 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 3 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 4 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 5 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMENT 24	WC R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMENT 24	WC 3 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	WC 5 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 1 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 5 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 6 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bain / wc 6 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bain/wc 4 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 2 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 3 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 2 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 3 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 4 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 5 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 2 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 5 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle ce biens 6 / wc R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 2 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 3 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 4 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 2 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 3 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 4 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 5 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 2 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 5 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 6 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle ce biens 6 / wc R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 2 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Salle de bains 4 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 2 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 4 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 5 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 2 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 5 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 6 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle ce biens 6 / wc R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 1 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 3 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 2 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 3 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 5 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Cuisine R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 2 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 5 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 2 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 3 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 4 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 2 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 3 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 4 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 5 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 2 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F1	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle d'eau R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 2 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 3 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 4 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	WC 2 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 3 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 1 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 5 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 6 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bain wc 6 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 1 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 3 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 4 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 3 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 4 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 5 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P065	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Dégagement 1 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 1 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 2 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 3 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 4 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 5 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 6 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 1 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 2 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Placard 3 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 4 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P069	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 2 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 6 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Cuisine 1 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 5 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 6 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 2 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur C1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Cuisine R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 2 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 6 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 2 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 6 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Cuisine R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 2 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 5 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 6 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle ce biens 6 / wc R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 2 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 3 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 4 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	WC R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 2 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 3 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 4 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 5 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 2 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Cuisine 1 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 6 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P072	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 1 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 2 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 3 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Entrée 4 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 5 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 6 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 1 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 2 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 4 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P075	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Cuisine R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 2 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 5 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 6 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle ce biens 6 / wc R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 2 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 3 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 4 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO
BATIMEN T 24	WC R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 2 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENTS 24	WC 3 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO
BATIMENTS 24	WC 4 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO
BATIMENTS 24	WC 5 R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P078	ZPSO
BATIMENTS 24	Salle de bains 4 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	RESULTAT ANALYSE
BATIMENTS 24	Cuisine R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO
BATIMENTS 24	Cuisine 2 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO
BATIMENTS 24	Cuisine 3 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO
BATIMENTS 24	Cuisine 4 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO
BATIMENTS 24	Cuisine 5 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO
BATIMENTS 24	Salle de biens 6 / wc R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO
BATIMENTS 24	Salle de bains R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Salle de bains 2 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 3 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 4 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO
BATIMEN T 24	WC R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 4 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 5 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P084	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 4 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Cuisine R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Cuisine 1 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 6 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de biens 6 / wc R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Salle de bains 1 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 3 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 4 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMEN T 24	WC R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 3 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 4 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	WC 5 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 1 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 6 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENTS 24	Salle de bain / wc 6 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENTS 24	Salle de bain/wc 4 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENTS 24	Salle de bains R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENTS 24	Salle de bains 2 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENTS 24	Salle de bains 3 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENTS 24	Salle de bains 5 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENTS 24	WC R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	WC 2 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	WC 3 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	WC 5 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 2 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 2 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 3 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 4 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Salle de bains 5 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	WC R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	WC 2 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	WC 3 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	WC 5 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 2 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 6 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 2 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 4 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Salle de bains 5 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	WC R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	WC 2 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	WC 5 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 2 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Cuisine 3 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 6 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 1 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Salle de bains 3 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 4 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 5 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	WC R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	WC 2 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	WC 3 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	WC 5 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 2 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 6 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Salle de biens 6 / wc R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 2 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 3 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 4 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 5 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	WC R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	WC 2 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	WC 3 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	WC 5 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 2 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Salle d'eau R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 2 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 3 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 4 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	WC 2 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	WC 3 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P085	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Placard 1 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	RESULTAT ANALYSE
BATIMENT 24	Chambre 1 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 2 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 3 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 2 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 3 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 5 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Placard 2 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P093	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 2 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Cuisine R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 2 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 5 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle ce biens 6 / wc R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 2 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Salle de bains 3 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 4 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO
BATIMEN T 24	WC R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 2 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 4 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 5 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P096	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 2 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Cuisine R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Cuisine 1 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 6 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de biens 6 / wc R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Salle de bains 1 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 3 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 4 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMEN T 24	WC R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 3 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 4 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	WC 5 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 1 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 6 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Salle de bain / wc 6 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bain/wc 4 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 2 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 3 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 5 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	WC R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	WC 2 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	WC 3 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	WC 5 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 2 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 2 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 3 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 4 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Salle de bains 5 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	WC R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	WC 3 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	WC 5 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 2 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 6 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 2 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 4 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Salle de bains 5 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	WC R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	WC 2 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	WC 5 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 2 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Cuisine 3 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 6 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 1 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Salle de bains 3 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 4 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 5 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	WC R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	WC 2 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	WC 3 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	WC 5 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 2 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 6 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Salle de biens 6 / wc R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 2 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 3 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 4 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 5 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	WC R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	WC 2 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	WC 3 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	WC 5 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 2 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Salle d'eau R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 2 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 3 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 4 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	WC 2 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	WC 3 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P097	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENTS 24	Plaque 31 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	RESULTAT ANALYSE
BATIMENTS 24	Chambre 1 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO
BATIMENTS 24	Chambre 2 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO
BATIMENTS 24	Chambre 3 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO
BATIMENTS 24	Dégagement 1 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO
BATIMENTS 24	Dégagement 2 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO
BATIMENTS 24	Entrée R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO
BATIMENTS 24	Entrée 3 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO
BATIMENTS 24	Entrée 4 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO
BATIMENTS 24	Entrée 5 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO
BATIMENTS 24	Entrée 6 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Placard 1 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 2 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO
BATIMEN T 24	Plaque 31 R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P099	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduit béton	P104	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 1 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 2 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur F, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 1 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 3 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 4 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 5 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 6 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 1 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P104	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Placard 2 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 4 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Séjour R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 3 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 4 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 5 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 6 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 6 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 1 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 2 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 1 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 3 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 4 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 5 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 6 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Placard 1 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 2 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Plaque 31 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Séjour R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 3 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 4 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 5 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 6 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 1 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 2 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 2 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 3 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 4 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 5 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 6 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 1 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P104	ZPSO



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Placard 2 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 4 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Séjour R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 2 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 3 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 4 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 5 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 6 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur C2, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 22 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 31 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 32 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 1 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 1 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 4 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 6 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 1 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 2 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Placard 3 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 4 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Plaque 21 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Séjour R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Séjour 2 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 4 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 5 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 6 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 1 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 3 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur G	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 5 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 6 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 1 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 2 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 4 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Séjour R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 3 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 4 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 5 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 6 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 6 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 1 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 2 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 3 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 4 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 5 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 6 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 1 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 2 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 4 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Salle ce biens 6 / wc R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Séjour R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 3 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 4 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 5 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 6 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur C2, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 21 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 22 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 23 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F, Mur F1	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 31 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 32 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 4 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 1 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur C1, Mur D, Mur D1, Mur F, Mur F1	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 2 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 3 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur D1, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Entrée 4 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D, Mur D1	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour 2 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 3 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur C1, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour 4 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 1 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 1 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 2 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 3 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 2 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 1 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 3 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur I	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 3 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENTS 24	Séjour RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMENTS 24	Sejour 3 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMENTS 24	Sejour 4 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMENTS 24	Sejour 5 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P104	ZPSO
BATIMENTS 24	Placard 3 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	RESULTAT ANALYSE
BATIMENTS 24	Chambre 1 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	ZPSO
BATIMENTS 24	Chambre 2 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	ZPSO
BATIMENTS 24	Chambre 3 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	ZPSO
BATIMENTS 24	Dégagement 1 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	ZPSO
BATIMENTS 24	Dégagement 2 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	ZPSO
BATIMENTS 24	Entrée 3 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	ZPSO
BATIMENTS 24	Entrée 4 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Entrée 5 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 6 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 1 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 2 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P105	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Cuisine R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 2 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 5 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Salle ce biens 6 / wc R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 2 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 3 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 4 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO
BATIMEN T 24	WC R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 3 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 4 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 5 R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P108	ZPSO



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Salle de bains 3 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	RESULTAT ANALYSE
BATIMENT 24	Cuisine R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 1 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 6 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Salle de biens 6 / wc R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 1 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 3 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 4 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 5 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	WC 3 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC 5 R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 1 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENTS 24	Cuisine 5 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENTS 24	Cuisine 6 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENTS 24	Salle de bain / wc 6 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENTS 24	Salle de bain/wc 4 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENTS 24	Salle de bains R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENTS 24	Salle de bains 2 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENTS 24	Salle de bains 3 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Salle de bains 5 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC 2 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC 3 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC 5 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Cuisine 2 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 2 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Salle de bains 4 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 5 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC 2 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC 3 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC 5 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Cuisine R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 2 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 6 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de biens 6 / wc R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Salle de bains 2 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 4 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 5 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC 2 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC 5 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Cuisine R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 2 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 6 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de biens 6 / wc R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Salle de bains R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 1 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 3 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 4 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 5 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC 2 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	WC 3 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC 5 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 2 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 6 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de biens 6 / wc R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 2 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 3 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 4 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Salle de bains 5 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC 2 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC 3 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC 5 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 2 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Cuisine 3 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle d'eau R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 2 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 3 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 4 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC 2 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	WC 3 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P109	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 2 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	RESULTAT ANALYSE
BATIMENT 24	Chambre 1 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 2 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 3 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 2 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 1 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 3 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Entrée 5 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 6 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 1 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 2 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 4 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Séjour R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 3 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 4 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 5 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 6 R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Chambre 6 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 2 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 1 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 3 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 5 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 3 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Plaque 31 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Sejour 3 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 4 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 5 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 6 R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 1 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 2 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 3 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 2 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 3 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 5 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Placard 2 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 4 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Séjour R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 2 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 3 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 4 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 5 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 6 R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur C2, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 22 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 31 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Chambre 32 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 1 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 3 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 4 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Plaque 21 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour 2 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 4 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 5 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Sejour 6 R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 1 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 2 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 3 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 3 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 5 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 3 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 4 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 3 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Sejour 4 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 5 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 6 R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 1 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 2 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 3 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 6 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 2 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 3 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 5 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Placard 2 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 4 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle ce biens 6 / wc R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Séjour R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 3 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 4 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 5 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Sejour 6 R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur C2, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 21 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 22 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 23 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F, Mur F1	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Chambre 3 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 31 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 32 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 4 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur C1, Mur D, Mur D1, Mur F, Mur F1	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 2 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 3 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur D1, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D, Mur D1	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour 2 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour 3 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur C1, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour 4 R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 1 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Chambre 1 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 2 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 3 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 2 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 1 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 3 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur I	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 3 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 3 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENTS 24	Sejour 4 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENTS 24	Sejour 5 RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P110	ZPSO
BATIMENTS 24	Chambre 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	RESULTAT ANALYSE
BATIMENTS 24	Chambre 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	ZPSO
BATIMENTS 24	Chambre 2 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	ZPSO
BATIMENTS 24	Chambre 3 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	ZPSO
BATIMENTS 24	Dégagement 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	ZPSO
BATIMENTS 24	Dégagement 2 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	ZPSO
BATIMENTS 24	Entrée R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	ZPSO
BATIMENTS 24	Entrée 4 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	ZPSO
BATIMENTS 24	Entrée 6 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Placard 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 2 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 4 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P111	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Cuisine 5 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 6 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 3 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 5 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 3 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de biens 6 / wc R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 3 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Salle de bains 4 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO
BATIMEN T 24	WC R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 3 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 4 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 5 R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P114	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 1 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Dégagement 2 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 3 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 4 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 5 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 6 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 1 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 2 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 4 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P117	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 3 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Cuisine R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Cuisine 2 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 5 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 6 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle ce biens 6 / wc R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 1 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 3 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 4 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	WC R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 2 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 3 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 4 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 5 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P120	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 2 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 22 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 31 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Chambre 32 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 2 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 3 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 4 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO
BATIMENT 24	Plaque 21 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P123	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	RESULTAT ANALYSE

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Cuisine R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 2 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 5 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 6 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle ce biens 6 / wc R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 2 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 4 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO
BATIMEN T 24	WC R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	WC 2 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 4 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 5 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P126	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 2 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Cuisine R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 2 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 3 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 5 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 6 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle ce biens 6 / wc R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Salle de bains R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 1 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 3 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 4 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO
BATIMEN T 24	WC R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 2 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 3 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 4 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 5 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P134	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 3 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	RESULTAT ANALYSE

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENTS 24	Chambre 1 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO
BATIMENTS 24	Chambre 1 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO
BATIMENTS 24	Chambre 2 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO
BATIMENTS 24	Chambre 3 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO
BATIMENTS 24	Dégagement 1 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO
BATIMENTS 24	Dégagement 2 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO
BATIMENTS 24	Entrée 3 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO
BATIMENTS 24	Entrée 4 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO
BATIMENTS 24	Entrée 5 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO
BATIMENTS 24	Entrée 6 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO
BATIMENTS 24	Placard 1 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Placard 2 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P137	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 31 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Chambre 1 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 6 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement t 1 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Dégagement 2 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 1 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 3 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 5 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Placard 1 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 3 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Plaque 31 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 3 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 4 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Sejour 5 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 6 R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 1 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 2 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 3 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 2 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Entrée 2 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 3 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 5 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Placard 3 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 4 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 2 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 3 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 4 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 5 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Sejour 6 R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 1 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 2 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 22 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 3 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 31 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 32 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Dégagement 1 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 2 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 1 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 5 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Placard 2 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 3 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 4 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Plaque 21 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour 2 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 4 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Sejour 5 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 6 R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 1 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 2 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 3 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 2 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Entrée 3 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 5 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 3 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Placard 4 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 3 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 4 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 5 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 6 R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 1 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Chambre 2 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 3 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 2 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 2 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 3 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Entrée 5 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 3 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 4 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Sejour 3 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 4 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 5 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 6 R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 1 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 2 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 21 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Chambre 22 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 23 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 3 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 32 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 4 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 2 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Entrée 3 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour 2 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 3 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Séjour 4 R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Chambre 1 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 1 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 2 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 3 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 2 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 1 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Entrée 3 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 5 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 6 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 1 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 3 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Séjour RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 3 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 4 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	Sejour 5 RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P138	ZPSO
BATIMENT 24	WC 3 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	RESULTAT ANALYSE
BATIMENT 24	Cuisine 1 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 5 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Cuisine 6 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bain wc 6 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 1 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 3 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 4 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 5 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO
BATIMENT 24	WC RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO
BATIMENT 24	WC 3 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO
BATIMENT 24	WC 4 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO
BATIMENT 24	WC 5 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P141	ZPSO
BATIMENT 24	Chambre 31 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P144	RESULTAT ANALYSE

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Chambre 1 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P144	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur A1, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P144	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 21 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P144	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 22 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P144	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P144	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 31 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P144	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 32 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P144	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 4 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P144	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 2 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B1, Mur B2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P144	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 3 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E, Mur E1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P144	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 1 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P144	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Cuisine 3 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	RESULTAT ANALYSE
BATIMENT 24	Chambre 23 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 2 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F, Mur F1, Mur F2	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 3 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO
BATIMENT 24	Cuisine 4 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F, Mur F1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO
BATIMENT 24	Dégagement 1 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO
BATIMENT 24	Entrée 4 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B1, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO
BATIMENT 24	Placard 2 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO
BATIMENT 24	Salle d'eau R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 2 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 3 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Salle de bains 4 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 2 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 3 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 4 R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P147	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Chambre 1 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 1 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 2 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO
BATIMEN T 24	Chambre 3 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 1 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO
BATIMEN T 24	Dégagement 2 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Entrée 3 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 4 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 5 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO
BATIMEN T 24	Entrée 6 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 1 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 2 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO
BATIMEN T 24	Placard 3 RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P150	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 2 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	RESULTAT ANALYSE
BATIMEN T 24	Cuisine R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 2 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 4 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMEN T 24	Cuisine 5 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO
BATIMEN T 24	Cuisine 6 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle ce biens 6 / wc R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 2 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 4 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO
BATIMEN T 24	Salle de bains 5 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO
BATIMEN T 24	WC R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 2 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 4 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO
BATIMEN T 24	WC 5 R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION
BATIMENT 24	Cuisine 3 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO
BATIMENT 24	Salle de bains 3 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO
BATIMENT 24	WC 3 R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P171	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

## QUANTITATIF DES ELEMENTS AMIANTES

La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail ni pour l'intervention, ni pour le retrait du composant, ni pour le chiffrage financier de ces interventions. Ces valeurs sont estimées sans précision de marge d'erreur. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec par unité, par surface ou par linéaire, déterminée au choix de l'opérateur de repérage

**LA QUANTIFICATION DES ELEMENTS AMIANTES SERA REALISE LORS D'UNE SECONDE INTERVENTION**

## LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Séjour - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P001	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P001	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P001	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P001	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Chambre 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P001	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P001	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P001	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P001	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur I	Enduit béton	P001	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit béton	P001	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P001	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P001	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P001	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P001	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P001	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P001	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P001	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P001	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Sejour 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P001	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 6 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P002	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Dégagement 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Placard 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P003	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit plaque de plâtre	P004	RESULTAT ANALYSE	

MODUL E	PIECE ET ETAGE	OUVRA GE OU COMPOS ANT DE LA CONSTRUCT ION	LOCALISATI ON	PARTIE D'OUVRA GE OU DE COMPOS ANT A INSPECTE R OU A SONDER	IDENTIFICAT ION	JUSTIFICATI ON	COMMENTA IRE
BATIME NT 24	Cuisine 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO	
BATIME NT 24	Cuisine 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO	
BATIME NT 24	Cuisine 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO	
BATIME NT 24	Cuisine 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO	
BATIME NT 24	Cuisine 6 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bain wc 6 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bains 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bains 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bains 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bains 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO	
BATIME NT 24	WC 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO	
BATIME NT 24	WC 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO	
BATIME NT 24	WC 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit plaque de plâtre	P004	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain wc 6 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P006	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P007	RESULTAT ANALYSE	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 6 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Placard 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 31 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P007	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 6 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 31 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P009	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Colle polystyrène	P010	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Colle polystyrène	P010	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée - R+2	Plafonds	Plafond	Colle polystyrène	P010	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduit béton	P011	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P011	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P011	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P011	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P011	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P011	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P011	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain / wc 6 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P011	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain/wc 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P011	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P011	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P011	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P011	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P011	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P011	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P011	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P011	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P011	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P011	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P013	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P013	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P013	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P013	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P013	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P013	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P013	ZPSO	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P013	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain / wc 6 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P013	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain/wc 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P013	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P013	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P013	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P013	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P013	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P013	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P013	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P013	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P013	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P014	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P014	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P014	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P014	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P014	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P014	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P014	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P014	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P014	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P014	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P014	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P014	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P014	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P014	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P014	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P014	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P014	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P014	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P014	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P014	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit plaque de plâtre	P015	RESULTAT ANALYSE	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIME NT 24	Chambre 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit plaque de plâtre	P015	ZPSO	
BATIME NT 24	Chambre 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P015	ZPSO	
BATIME NT 24	Chambre 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit plaque de plâtre	P015	ZPSO	
BATIME NT 24	Dégagement 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit plaque de plâtre	P015	ZPSO	
BATIME NT 24	Dégagement 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P015	ZPSO	
BATIME NT 24	Entrée 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit plaque de plâtre	P015	ZPSO	
BATIME NT 24	Entrée 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit plaque de plâtre	P015	ZPSO	
BATIME NT 24	Entrée 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit plaque de plâtre	P015	ZPSO	
BATIME NT 24	Entrée 6 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur F, Mur G	Enduit plaque de plâtre	P015	ZPSO	
BATIME NT 24	Placard 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P015	ZPSO	
BATIME NT 24	Placard 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit plaque de plâtre	P015	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Placard 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit plaque de plâtre	P015	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Placard 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P016	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P017	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P017	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P017	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P017	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P017	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P017	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P017	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P017	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P017	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P017	ZPSO	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P017	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P017	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P017	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P017	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de biens 6 / wc - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P019	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P020	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P020	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P020	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P020	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P020	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P020	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P020	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P020	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P020	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P020	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P020	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P020	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P020	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P020	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P020	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P020	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P020	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P020	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P020	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P020	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P020	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Séjour - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P022	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P023	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P023	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P023	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P023	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P023	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P023	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P023	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P023	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P023	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P023	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P023	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P023	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P023	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P023	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P023	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	RESULTAT ANALYSE	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P025	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P026	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P026	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P026	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P026	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P026	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P026	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P026	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P026	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur I	Enduit béton	P026	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit béton	P026	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P026	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P026	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Placard 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P026	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P026	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P026	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P026	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P026	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P026	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P026	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Chambre 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 6 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Sejour 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P028	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduit béton	P029	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P029	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P029	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduit béton	P029	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P029	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P029	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain wc 6 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P029	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P029	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P029	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P029	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P029	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P029	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P029	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P029	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P029	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P032	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P032	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P032	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P032	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P032	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P032	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur F, Mur H	Enduit béton	P032	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P032	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P032	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P032	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P032	ZPSO	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P032	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P032	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P032	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P032	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P032	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P032	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P032	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P032	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P032	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P032	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Séjour - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P034	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P035	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P035	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P035	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P035	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P035	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P035	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P035	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 6 / wc - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P035	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P035	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P035	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P035	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P035	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P035	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P035	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P035	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P035	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P035	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	RESULTAT ANALYSE	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle de bains - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P037	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P038	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P038	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P038	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P038	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 6 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P038	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P038	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P038	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P038	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P038	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P038	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P038	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P038	ZPSO	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit béton	P038	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P038	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P038	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P038	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 31 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P038	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P038	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P038	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P038	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P038	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit béton	P038	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P040	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P040	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P040	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P040	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 6 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P040	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P040	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P040	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P040	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P040	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P040	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P040	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P040	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P040	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P040	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P040	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P040	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Plaque 31 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P040	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P040	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P040	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P040	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P040	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P041	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P041	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P041	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P041	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P041	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P041	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduit béton	P041	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain / wc 6 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P041	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain/wc 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P041	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P041	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P041	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P041	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P041	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P041	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P041	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P041	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P041	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P041	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle de bain / wc 6 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle de bain/wc 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P043	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P044	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur C2, Mur D, Mur E	Enduit béton	P044	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P044	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 22 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P044	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P044	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 31 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P044	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 32 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduit béton	P044	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P044	ZPSO	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P044	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P044	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P044	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P044	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P044	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P044	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P044	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P044	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P044	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 21 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P044	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P044	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P044	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P044	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P044	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P044	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P046	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P046	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P046	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 22 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P046	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P046	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 31 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P046	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 32 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P046	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P046	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P046	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P046	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P046	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P046	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P046	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P046	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Placard 3 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P046	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P046	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 21 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P046	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P046	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour 2 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P046	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P046	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P046	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P046	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P047	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P047	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P047	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P047	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P047	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P047	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 6 / wc - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P047	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P047	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P047	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P047	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduit béton	P047	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P047	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P047	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P047	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P047	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P049	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P049	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P049	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P049	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P049	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P049	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P049	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P049	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P049	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P049	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P049	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P049	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P049	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC 4 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P049	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P052	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P052	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P052	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P052	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P052	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P052	ZPSO	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P052	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P052	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P052	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P052	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P052	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P052	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P052	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Placard 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P052	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P052	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P052	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P052	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P052	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P052	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P052	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduit béton	P053	RESULTAT ANALYSE	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P053	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P053	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P053	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P053	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P053	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P053	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P053	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P053	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P053	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P053	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P053	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P053	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P053	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P053	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P053	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P053	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P054	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P054	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P054	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P054	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P054	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P054	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P054	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P054	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P054	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P054	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P054	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P054	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P054	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P054	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P054	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle cebiens 6 / wc - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P054	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P054	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P054	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P054	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P054	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P054	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P054	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P054	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P054	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de biens 6 / wc - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P055	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P056	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P056	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P056	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P056	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 6 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P056	ZPSO	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P056	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P056	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P056	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P056	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P056	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P056	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P056	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit béton	P056	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P056	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P056	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P056	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 31 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P056	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P056	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P056	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P056	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P056	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P056	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P058	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P058	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P058	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P058	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 6 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P058	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P058	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P058	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P058	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P058	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P058	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P058	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P058	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P058	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Placard 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P058	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P058	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P058	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 31 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P058	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P058	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P058	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P058	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P058	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P058	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P059	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P059	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P059	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P059	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P059	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P059	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P059	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain / wc 6 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P059	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain/wc 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P059	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P059	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P059	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P059	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P059	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P059	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P059	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P059	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P059	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P059	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain / wc 6 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain/wc 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P061	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P062	RESULTAT ANALYSE	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P062	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P062	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P062	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P062	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P062	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur C, Mur F, Mur H	Enduit béton	P062	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P062	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P062	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P062	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P062	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P062	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P062	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P062	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P062	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Placard 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P062	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P062	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P062	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P062	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P062	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P062	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P066	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P066	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P066	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P066	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P066	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P066	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P066	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P066	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P066	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P066	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P066	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P066	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P066	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P066	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P066	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle cebiens 6 / wc - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P066	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P066	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIME NT 24	Salle de bains 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P066	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bains 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P066	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bains 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P066	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bains 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P066	ZPSO	
BATIME NT 24	WC - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P066	ZPSO	
BATIME NT 24	WC 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P066	ZPSO	
BATIME NT 24	WC 5 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P066	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bains - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P067	RESULTAT ANALYSE	
BATIME NT 24	Cuisine - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P067	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P067	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P067	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P067	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P067	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P067	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 6 / wc - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P067	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P067	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P067	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P067	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P067	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P067	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P067	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P067	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P067	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 2 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Placard 1 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P068	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	RESULTAT ANALYSE	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Séjour - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P070	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P071	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P071	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P071	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P071	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P071	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P071	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P071	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduit béton	P071	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P071	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P071	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P071	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P071	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P071	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P071	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P071	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de biens 6 / wc - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC 5 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P073	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P074	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P074	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P074	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P074	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P074	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P074	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur F	Enduit béton	P074	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P074	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P074	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P074	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P074	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P074	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Placard 3 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P074	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P074	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P074	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P074	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P074	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P074	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P074	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P076	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P076	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P076	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P076	ZPSO	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P076	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P076	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P076	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P076	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P076	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P076	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P076	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Placard 1 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P076	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P076	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P076	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P076	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P076	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P076	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P076	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P076	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P076	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduit béton	P077	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P077	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P077	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P077	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P077	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P077	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P077	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P077	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P077	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P077	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P077	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P077	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P077	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P077	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P077	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P079	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P079	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P079	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P079	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P079	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P079	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P079	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P079	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P079	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P079	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P079	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P079	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P079	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P079	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P079	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P079	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P079	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P080	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P080	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P080	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P080	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P080	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P080	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P080	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P080	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P080	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P080	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P080	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P080	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P080	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P080	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P080	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P080	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P080	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P080	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P080	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P080	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P080	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P081	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P081	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P081	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P081	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P081	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P081	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P081	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P081	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P081	ZPSO	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P081	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P081	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P081	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P081	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P082	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P082	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P082	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P082	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P082	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P082	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P082	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P082	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P082	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P082	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P082	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Placard 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P082	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P082	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P082	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P082	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P082	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P082	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P082	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P082	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P082	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P083	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P083	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P083	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P083	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P083	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P083	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P083	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P083	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P083	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P083	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P083	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P083	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P083	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P083	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P086	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P086	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P086	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P086	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P086	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P086	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P086	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P086	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur I	Enduit béton	P086	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit béton	P086	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P086	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P086	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P086	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P086	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P086	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P086	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P086	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P086	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P086	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P087	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P087	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P087	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P087	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Chambre 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P087	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P087	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P087	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G, Mur H	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P087	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P087	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P087	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P087	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P087	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P087	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P087	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P088	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P088	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P088	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P088	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P088	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P088	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P088	ZPSO	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P088	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P088	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P088	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P088	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P088	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P088	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P088	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Placard 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P088	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P088	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P088	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P088	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P088	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P089	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P089	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P089	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduit béton	P089	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P089	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 6 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P089	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain wc 6 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P089	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P089	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P089	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P089	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P089	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P089	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P089	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P089	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P089	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P090	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P090	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P090	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIME NT 24	Cuisine 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P090	ZPSO	
BATIME NT 24	Cuisine 5 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P090	ZPSO	
BATIME NT 24	Cuisine 6 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P090	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bain wc 6 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P090	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bains 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P090	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bains 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P090	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bains 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P090	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bains 5 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P090	ZPSO	
BATIME NT 24	WC - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P090	ZPSO	
BATIME NT 24	WC 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P090	ZPSO	
BATIME NT 24	WC 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P090	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC 5 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P090	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain wc 6 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P091	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P091	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P091	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P091	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P091	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P091	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle de bains 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P091	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P091	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P091	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P091	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P091	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P091	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P091	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P091	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduit béton	P092	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P092	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P092	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P092	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P092	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P092	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P092	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P092	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P092	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P092	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P092	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P092	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Placard 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P092	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P092	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P092	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P092	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P092	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P092	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P092	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P092	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P092	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P094	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P094	ZPSO	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P094	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P094	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P094	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P094	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P094	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P094	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P094	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P094	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P094	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P094	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P094	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P094	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P094	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P094	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Sejour 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P094	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P094	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P094	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P094	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P094	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P095	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P095	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P095	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P095	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P095	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P095	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P095	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P095	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P095	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P095	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P095	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P095	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P095	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P095	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P095	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduit béton	P098	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P098	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P098	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P098	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Chambre 6 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P098	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P098	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P098	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P098	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P098	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P098	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P098	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P098	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit béton	P098	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P098	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P098	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P098	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 31 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P098	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P098	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P098	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P098	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P098	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P098	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P100	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P100	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P100	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P100	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 6 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P100	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P100	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P100	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P100	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P100	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P100	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P100	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P100	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P100	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P100	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P100	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P100	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 31 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P100	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P100	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P100	ZPSO	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P100	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P100	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P100	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduit béton	P101	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P101	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P101	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P101	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P101	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P101	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P101	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain / wc 6 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P101	ZPSO	

MODUL E	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATI ON	PARTIE D'OUVRA GE OU DE COMPOSANT A INSPECTE R OU A SONDER	IDENTIFICAT ION	JUSTIFICATI ON	COMMENTA IRE
BATIME NT 24	Salle de bain/wc 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P101	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bains - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P101	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bains 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P101	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bains 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P101	ZPSO	
BATIME NT 24	WC - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P101	ZPSO	
BATIME NT 24	WC 3 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P101	ZPSO	
BATIME NT 24	WC 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P101	ZPSO	
BATIME NT 24	WC 5 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P101	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bains 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P102	RESULTAT ANALYSE	
BATIME NT 24	Cuisine - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P102	ZPSO	
BATIME NT 24	Cuisine 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P102	ZPSO	
BATIME NT 24	Cuisine 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P102	ZPSO	
BATIME NT 24	Cuisine 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P102	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIME NT 24	Cuisine 5 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P102	ZPSO	
BATIME NT 24	Cuisine 6 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P102	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bain / wc 6 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P102	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bain/wc 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P102	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bains - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P102	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bains 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P102	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bains 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P102	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bains 5 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P102	ZPSO	
BATIME NT 24	WC - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P102	ZPSO	
BATIME NT 24	WC 2 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P102	ZPSO	
BATIME NT 24	WC 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P102	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P102	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P102	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P103	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P103	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P103	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P103	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P103	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P103	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P103	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain / wc 6 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P103	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain/wc 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P103	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P103	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P103	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P103	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P103	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P103	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P103	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P103	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+2	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P103	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P106	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P106	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P106	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P106	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P106	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P106	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P106	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P106	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P106	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P106	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Placard 1 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P106	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P106	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P106	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P106	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P106	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 2 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P106	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P106	ZPSO	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P106	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P106	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+3	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P106	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduit béton	P107	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P107	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P107	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P107	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P107	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P107	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P107	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P107	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P107	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P107	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P107	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P107	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P107	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+3	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P107	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P112	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P112	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P112	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P112	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P112	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P112	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P112	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P112	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P112	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P112	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P112	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P112	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P112	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P112	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P112	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P112	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P112	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P112	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P112	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P112	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P113	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P113	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P113	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P113	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P113	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P113	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P113	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P113	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P113	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P113	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P113	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P113	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P113	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P113	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P113	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P113	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P113	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P113	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+2	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P113	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P115	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P115	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P115	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P115	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P115	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P115	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P115	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 6 / wc - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P115	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P115	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle de bains 1 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P115	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P115	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P115	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P115	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P115	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P115	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P115	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P116	RESULTAT ANALYSE	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P116	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P116	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P116	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P116	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P116	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P116	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P116	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur E, Mur G	Enduit béton	P116	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P116	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P116	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P116	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P116	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P116	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P116	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Séjour - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P116	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P116	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P116	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P116	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P116	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P118	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P118	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P118	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P118	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P118	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P118	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P118	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P118	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P118	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P118	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P118	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P118	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Placard 3 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P118	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P118	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P118	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P118	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P118	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P118	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P118	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P119	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P119	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P119	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P119	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P119	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P119	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P119	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P119	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P119	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P119	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P119	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P119	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P121	RESULTAT ANALYSE	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P121	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P121	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P121	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P121	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P121	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P121	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de biens 6 / wc - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P121	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle de bains - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P121	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P121	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P121	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P121	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P121	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P121	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P121	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC 4 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P121	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P121	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P122	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur C2, Mur D, Mur E	Enduit béton	P122	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P122	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 22 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P122	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P122	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 31 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P122	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 32 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduit béton	P122	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P122	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P122	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P122	ZPSO	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P122	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P122	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P122	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P122	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P122	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P122	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P122	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 21 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P122	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P122	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P122	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P122	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P122	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P122	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Chambre 31 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P124	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P124	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P124	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 22 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P124	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P124	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 32 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P124	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P124	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P124	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P124	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P124	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P124	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P124	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P124	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P124	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Placard 3 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P124	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P124	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 21 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P124	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P124	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour 2 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P124	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P124	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P124	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P124	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P125	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P125	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P125	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P125	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P125	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P125	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de biens 6 / wc - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P125	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P125	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P125	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P125	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P125	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P125	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P125	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P125	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P125	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P127	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P127	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P127	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P127	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P127	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P127	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P127	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P127	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P127	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P127	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P127	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P127	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P127	ZPSO	

MODUL E	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCT ION	LOCALISATI ON	PARTIE D'OUVRA GE OU DE COMPOSA NT A INSPECTE R OU A SONDER	IDENTIFICAT ION	JUSTIFICATI ON	COMMENTA IRE
BATIME NT 24	WC 4 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P127	ZPSO	
BATIME NT 24	WC 5 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P127	ZPSO	
BATIME NT 24	Chambre 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIME NT 24	Cuisine - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIME NT 24	Cuisine 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIME NT 24	Cuisine 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIME NT 24	Cuisine 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIME NT 24	Cuisine 6 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIME NT 24	Chambre 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIME NT 24	Cuisine - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur C1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P128	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 32 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur E	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIME NT 24	Cuisine 1 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIME NT 24	Cuisine 3 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIME NT 24	Cuisine 4 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIME NT 24	Cuisine 5 - R+2	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIME NT 24	Chambre 1 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIME NT 24	Cuisine - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIME NT 24	Cuisine 2 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIME NT 24	Cuisine 3 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIME NT 24	Cuisine 4 - R+3	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIME NT 24	Chambre 1 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur C1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIME NT 24	Chambre 32 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B1	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R-1	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P129	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P130	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P130	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P130	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P130	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P130	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P130	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur G	Enduit béton	P130	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P130	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P130	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P130	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P130	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P130	ZPSO	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Placard 4 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P130	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P130	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P130	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P130	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P130	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P130	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P131	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P131	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P131	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P131	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P131	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P131	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P131	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P131	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P131	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P131	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P131	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P131	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P131	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P131	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P132	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P132	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P132	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P132	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P132	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P132	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P132	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P132	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P132	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P132	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P132	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P132	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P132	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P132	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P132	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P132	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P132	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P132	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P132	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P133	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P133	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P133	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P133	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P133	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P133	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P133	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P133	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle de bains 1 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P133	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P133	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P133	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P133	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P133	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P133	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P133	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P135	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P135	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P135	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P135	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P135	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P135	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P135	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P135	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P135	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P135	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P135	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P135	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P135	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P135	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P135	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P135	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P135	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P136	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P136	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P136	ZPSO	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Chambre 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P136	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P136	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P136	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P136	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P136	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur F, Mur I	Enduit béton	P136	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit béton	P136	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P136	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P136	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P136	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P136	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P136	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P136	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P136	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Sejour 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P136	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P136	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - RC	Plafonds	Plafond	Colle polystyrène	P139 (Fr1)	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Entrée 3 - RC	Plafonds	Plafond	Colle polystyrène	P139 (Fr2)	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc - R+4	Plafonds	Plafond	Colle polystyrène	P139 (Fr1)	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc - R+4	Plafonds	Plafond	Colle polystyrène	P139 (Fr2)	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+4	Plafonds	Plafond	Colle polystyrène	P139 (Fr1)	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+4	Plafonds	Plafond	Colle polystyrène	P139 (Fr2)	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P140	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P140	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P140	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduit béton	P140	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P140	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P140	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain wc 6 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P140	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P140	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P140	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P140	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P140	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P140	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P140	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P140	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P142	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P142	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P142	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P142	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P142	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P142	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain wc 6 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P142	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P142	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P142	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P142	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P142	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P142	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P142	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P142	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P143	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur C2, Mur D	Enduit béton	P143	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit béton	P143	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 21 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur B1, Mur C, Mur D	Enduit béton	P143	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 22 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P143	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 23 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F, Mur F1	Enduit béton	P143	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C	Enduit béton	P143	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 31 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P143	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Chambre 32 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P143	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 4 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur C, Mur D	Enduit béton	P143	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur C1, Mur F, Mur F1	Enduit béton	P143	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D, Mur D1	Enduit béton	P143	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur D1, Mur F	Enduit béton	P143	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur D, Mur D1	Enduit béton	P143	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P143	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P143	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour 2 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P143	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur C1, Mur D	Enduit béton	P143	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour 4 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur A1, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P143	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P145	RESULTAT ANALYSE	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Chambre 1 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P145	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P145	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 21 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P145	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 22 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P145	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 23 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P145	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P145	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 31 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P145	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Chambre 32 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P145	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 4 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P145	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P145	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P145	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P145	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P145	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P145	ZPSO	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Séjour 2 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P145	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P145	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour 4 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P145	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P146	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F1	Enduit béton	P146	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P146	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle d'eau - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P146	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P146	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P146	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P146	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P146	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC 3 - R-1	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P146	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P148	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P148	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P148	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P148	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P148	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P148	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P148	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC 2 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P148	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P148	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R-1	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P148	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P149	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit béton	P149	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P149	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P149	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P149	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P149	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P149	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P149	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur I	Enduit béton	P149	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit béton	P149	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P149	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P149	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P149	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P149	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P149	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P149	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P149	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P149	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P149	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P151	RESULTAT ANALYSE	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P151	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P151	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P151	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P151	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P151	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P151	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P151	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P151	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P151	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P151	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P151	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P151	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P151	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P151	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Séjour - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P151	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P151	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P151	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P152	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P152	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P152	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduit béton	P152	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P152	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P152	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain wc 6 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P152	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P152	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P152	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P152	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P152	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P152	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - RC	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P152	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P153	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P153	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P153	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P153	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P153	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P153	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain wc 6 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P153	ZPSO	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIME NT 24	Salle de bains 1 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P153	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bains 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P153	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bains 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P153	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bains 5 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P153	ZPSO	
BATIME NT 24	WC - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P153	ZPSO	
BATIME NT 24	WC 3 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P153	ZPSO	
BATIME NT 24	WC 4 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P153	ZPSO	
BATIME NT 24	WC 5 - RC	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P153	ZPSO	
BATIME NT 24	Salle de bains 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P154	RESULTAT ANALYSE	
BATIME NT 24	Cuisine 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P154	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P154	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P154	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P154	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P154	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bain wc 6 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P154	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P154	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P154	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P154	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P154	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P154	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P154	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - RC	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P154	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P155	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P155	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P155	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P155	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P155	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P155	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P155	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D, Mur F	Enduit béton	P155	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P155	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit béton	P155	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P155	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit béton	P155	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P155	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit béton	P155	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P155	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P155	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P155	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P155	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P155	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P155	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+6	Plafonds	Mur B	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P156	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+6	Plafonds	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P156	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+6	Plafonds	Mur A, Mur B, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P156	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+6	Plafonds	Mur A, Mur B	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P156	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+6	Plafonds	Mur A, Mur B	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P156	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+6	Plafonds	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P156	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+6	Plafonds	Mur C, Mur E	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P156	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+6	Plafonds	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P156	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+6	Plafonds	Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P156	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+6	Plafonds	Mur C, Mur D, Mur F, Mur G	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P156	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+6	Plafonds	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P156	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+6	Plafonds	Mur B, Mur C, Mur D	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P156	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+6	Plafonds	Mur B, Mur C	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P156	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+6	Plafonds	Mur A	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P156	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P157	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P157	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P157	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P157	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P157	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P157	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 2 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P157	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P157	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P157	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P157	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P157	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P157	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P157	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P157	ZPSO	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Séjour - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P157	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P157	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P157	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P157	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P157	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduit béton	P158	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P158	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P158	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P158	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P158	ZPSO	

MODUL E	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P158	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P158	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P158	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P158	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P158	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P158	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit béton	P158	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P158	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P158	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P158	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P158	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+6	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P158	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P159	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P159	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P159	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P159	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P159	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P159	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P159	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P159	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P159	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P159	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P159	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P159	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P159	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P159	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P159	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P159	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P159	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+6	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P159	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P160	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P160	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P160	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P160	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P160	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P160	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P160	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P160	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P160	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P160	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P160	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P160	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P160	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P160	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P160	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P160	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+6	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P160	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P161	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P161	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P161	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit béton	P161	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P161	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P161	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit béton	P161	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B	Enduit béton	P161	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit béton	P161	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P161	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P161	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P161	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P161	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P161	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P161	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P161	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P161	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit béton	P161	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P162	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P162	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P162	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P162	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P162	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P162	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P162	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P162	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P162	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P162	ZPSO	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Placard 2 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P162	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P162	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P162	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P163	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P163	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P163	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P163	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P163	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P163	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P163	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P163	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P163	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P163	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P163	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P163	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Placard 3 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P163	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P163	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P163	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 3 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P163	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P163	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P163	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P163	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P164	RESULTAT ANALYSE	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P164	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit béton	P164	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P164	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit béton	P164	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit béton	P164	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P164	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P164	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit béton	P164	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur E	Enduit béton	P164	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P164	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit béton	P164	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit béton	P164	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P165	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P165	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P165	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P165	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P165	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P165	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de biens 6 / wc - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P165	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P165	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P165	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P165	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P165	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P165	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P165	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC 4 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P165	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P165	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P166	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P166	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P166	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P166	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P166	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P166	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P166	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 6 / wc - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P166	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P166	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 1 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P166	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P166	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P166	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P166	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	WC - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P166	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P166	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P166	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+5	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P166	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P167	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur C2, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 22 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 31 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Chambre 32 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur F	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur F, Mur H	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur E, Mur H	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 21 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur B, Mur C, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 1 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur C	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur D	Enduit / Peinture béton	P167	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P168	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur D, Mur E, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P168	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P168	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 22 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P168	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P168	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 31 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P168	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIME NT 24	Chambre 32 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P168	ZPSO	
BATIME NT 24	Dégagement 1 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P168	ZPSO	
BATIME NT 24	Dégagement 2 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P168	ZPSO	
BATIME NT 24	Entrée 4 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D, Mur E, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P168	ZPSO	
BATIME NT 24	Entrée 6 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D, Mur F, Mur G	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P168	ZPSO	
BATIME NT 24	Placard 1 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P168	ZPSO	
BATIME NT 24	Placard 2 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P168	ZPSO	
BATIME NT 24	Placard 3 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P168	ZPSO	
BATIME NT 24	Placard 4 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P168	ZPSO	
BATIME NT 24	Plaque 21 - R+4	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P168	ZPSO	
BATIME NT 24	Chambre 1 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P168	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur A, Mur B	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P168	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 3 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur D, Mur F	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P168	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+5	Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	Mur B, Mur C, Mur D	Enduit / Peinture plaque de plâtre	P168	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 22 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P169	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Chambre 1 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P169	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 2 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P169	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 3 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P169	ZPSO	
BATIMENT 24	Chambre 31 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P169	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Chambre 32 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P169	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 1 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P169	ZPSO	
BATIMENT 24	Dégagement 2 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P169	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 1 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P169	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 4 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P169	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 5 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P169	ZPSO	
BATIMENT 24	Entrée 6 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P169	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Placard 1 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P169	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 2 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P169	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 3 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P169	ZPSO	
BATIMENT 24	Placard 4 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P169	ZPSO	
BATIMENT 24	Plaque 21 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P169	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P169	ZPSO	
BATIMENT 24	Séjour 2 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P169	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Sejour 4 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P169	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 5 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P169	ZPSO	
BATIMENT 24	Sejour 6 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P169	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P170	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P170	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B, Mur C	Enduit / Peinture béton	P170	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P170	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur C, Mur D	Enduit / Peinture béton	P170	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P170	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P170	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P170	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture béton	P170	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P170	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur A, Mur E	Enduit / Peinture béton	P170	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P170	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P170	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P170	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+4	Murs et cloisons maçonnés	Mur D	Enduit / Peinture béton	P170	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 3 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur D, Mur E	Enduit / Peinture béton	P170	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 3 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur A	Enduit / Peinture béton	P170	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 3 - R+5	Murs et cloisons maçonnés	Mur B	Enduit / Peinture béton	P170	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 2 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P172	RESULTAT ANALYSE	
BATIMENT 24	Cuisine - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P172	ZPSO	



MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Cuisine 2 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P172	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 4 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P172	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 5 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P172	ZPSO	
BATIMENT 24	Cuisine 6 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P172	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle ce biens 6 / wc - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P172	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P172	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 2 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P172	ZPSO	

MODULE	PIECE ET ETAGE	OUVRAGE OU COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION	LOCALISATION	PARTIE D'OUVRAGE OU DE COMPOSANT A INSPECTER OU A SONDER	IDENTIFICATION	JUSTIFICATION	COMMENTAIRE
BATIMENT 24	Salle de bains 4 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P172	ZPSO	
BATIMENT 24	Salle de bains 5 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P172	ZPSO	
BATIMENT 24	WC - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P172	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 4 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P172	ZPSO	
BATIMENT 24	WC 5 - R+4	Plafonds	Plafond	Enduits à base de plâtre projetés, lissés ou talochés	P172	ZPSO	

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage, Fr : Fraction définie par le laboratoire, se référer aux PV d'analyse

# ATTESTATIONS D'ASSURANCE

Votre intermédiaire  
**MARSH SAS**  
Département Construction  
Tour Ariane  
5, Place des Pyramides  
La Défense 9  
92088 Paris La Défense Cedex

☎ **01 41 34 50 00**  
📠 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS 07 001 037  
Site ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

#### Votre contrat

Construction : Responsabilité  
civile professionnelle et  
exploitation

#### Vos références

Contrat : **37503519275087**  
A effet du **01/01/2001**  
Client : **0010834120**



Assurance et Banque

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 Route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

## ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 Route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME  
N°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ce contrat garantit l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.134-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.133-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

**La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.**

Fait à Nanterre le 23 décembre 2020  
POUR LA SOCIETE :

Guillaume BORIE  
Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 010 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Sit en 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 854 457 245 - Siège social : 131, Terrasse de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Banque - SA au capital de 14 627 854,00 € - 972 074 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 311 275 660 8431 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon. TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

# CERTIFICATS DE COMPÉTENCES



**CERTIFICAT**  
N° DTI / 2006-013

Certifie par la présente que :

**Mohamed HANNOU**

a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences

DOMAINE TECHNIQUE	INTITULE DU(DES) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER	DEBUT DE VALIDITE	FIN DE VALIDITE
AMIANTE	Missions de repérage des matériaux et produits des listes A et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A, dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention	06/07/2020	05/07/2027
AMIANTE - avec mention	Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A, et B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A, dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels, missions de repérage des matériaux et produits de la liste C, les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement	06/07/2020	05/07/2027
CREP	Constat de risque d'exposition au plomb	25/11/2019	24/11/2024
ELECTRICITE	Etat des installations intérieures d'électricité	28/12/2018	27/12/2023
GAZ	Etat des installations intérieures de gaz	17/12/2018	16/12/2023

qui ont été réalisés par Socotec Certification France conformément aux arrêtés compétences :

- Amiante - Arrêté du 2 juillet 2016 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
- Arrêté du 7 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2009 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérant des conseils de risque d'exposition au plomb ou agréés pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles existants et les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 19 septembre 2010 modifiant l'arrêté du 14 septembre 2009 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification



ACCREDITATION N° 4-0085  
PORTÉE DISPONIBLE SUR  
WWW.COFRAC.FR

Ce certificat n'a qu'une valeur indicative. La validité réelle d'un certificat SOCOTEC Certification International est matérialisée par la présence dans le numéro des certificats disponibles sur le site internet de SOCOTEC Certification France à l'adresse : [www.socotec-certification-international.fr](http://www.socotec-certification-international.fr)

SOCOTEC Certification France - 13, Cours Valmy 69377 PARIS LA DEFENSE - France - SAS au capital de 100 000€ - RCS Orléans 495 841 239 - [www.socotec-certification-international.fr](http://www.socotec-certification-international.fr)

Directeur Opérationnel **Guillaume Rey**



## ANNEXES

### FICHE DE COTATION DES PRELEVEMENTS

Voir documents annexes joints au présent rapport.

### PROCES-VERBAUX D'ANALYSES


Voir documents annexes joints au présent rapport.

### ATTESTATION CHAUDIERE, CHAUFFE EAUX, CHAUFFE BAINS

Voir documents annexes joints au présent rapport.

# CROQUIS

R-1



**a** — Bande de joint-age type calicot ( Pièces sèches et Humide )  
 Enduit plafond ( Pièces Sèches et Humides )  
 Enduit béton ( Pièces Sèches et Humides )

## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 24 - BATIMENT 24  
 24 RUE DES MEZEREUX 77000  
 MELUN

Zone :R-1

Plan

Auteur :HANNOU Mohamed

N° de planche :1/8


### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

# RDC



Logement 001 non visité

## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 24 - BATIMENT 24  
24 RUE DES MEZEREAUX 77000  
MELUN

Zone :RC

Plan

Auteur :HANNOU Mohamed

N° de planche :2/8

### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

R+1



Bande de joint-age type calicot ( Pièces sèches et Humide )  
 Enduit plafond ( Pièces Sèches et Humides )  
 Enduit béton ( Pièces Sèches et Humides )




PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 24 - BATIMENT 24  
 24 RUE DES MEZEREUX 77000  
 MELUN

Zone :R+1

Plan

Auteur :HANNOU Mohamed

N° de planche :3/8

Légende type de mur :


- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés



# R+2



**a** — Bande de joint-age type calicot ( Pièces sèches et Humide )  
 Enduit plafond ( Pièces Sèches et Humides )  
 Enduit béton ( Pièces Sèches et Humides )

## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 24 - BATIMENT 24  
 24 RUE DES MEZEREUX 77000  
 MELUN

Zone :R+2

Plan

Auteur :HANNOU Mohamed

N° de planche :4/8


### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

# R+3



## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 24 - BATIMENT 24  
 24 RUE DES MEZEREUX 77000  
 MELUN

Zone :R+3

Plan

Auteur :HANNOU Mohamed

N° de planche :5/8


### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

# R+4



**a** — Bande de joint-age type calicot ( Pièces sèche et Humides )  
 Enduit plafond ( Pièces Sèches et Humides )  
 Enduit béton ( Pièces Sèches et Humides )

## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 24 - BATIMENT 24  
 24 RUE DES MEZEREUX 77000  
 MELUN

Zone :R+4

Plan

Auteur :HANNOU Mohamed

N° de planche :6/8


### Légende type de mur :


- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés

# R+5

 Bande de joint-age type calicot ( Pièces sèche et Humide )  
 Enduit plafond ( Pièces Sèches et Humides )  
 Enduit béton ( Pièces Sèches et Humides )



## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 24 - BATIMENT 24  
 24 RUE DES MEZEREUX 77000  
 MELUN

Zone :R+5

Plan








Auteur :HANNOU Mohamed

N° de planche :7/8

### Légende type de mur :


-  Cloisons Plaques de plâtre
-  Murs Bois
-  Murs Briques
-  Murs carreaux de plâtre
-  Murs Béton
-  Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
-  Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
-  Murs Torchis
-  Murs Brique / Enduit
-  Murs Brique plâtrière
-  Murs Pierre
-  Murs Mâchefer
-  Murs Parpaing
-  Murs amiantés

### Légende des prélèvements :

-  Prélèvement de sol amianté
-  Prélèvement de sol non amianté
-  Prélèvement de plafond amianté
-  Prélèvement de plafond non amianté
-  Prélèvement de mur amianté
-  Prélèvement de mur non amianté
-  Autre type de prélèvement amianté
-  Autre type de prélèvement non amianté
-  Sols amiantés
-  Plafonds amiantés
-  Sols et plafonds amiantés

# R+6

**a** — Bande de joint-age type calicot ( Pièces sèche et Humide )  
 Enduit plafond ( Pièces Sèches et Humides )  
 Enduit beton ( Pièces Sèches et Humides )



## PLANCHE DE REPERAGE

Bien : BATIMENT 24 - BATIMENT 24  
 24 RUE DES MEZEREUX 77000  
 MELUN

Zone :R+6

Plan

Auteur :HANNOU Mohamed

N° de planche :8/8

### Légende type de mur :

- Cloisons Plaques de plâtre
- Murs Bois
- Murs Briques
- Murs carreaux de plâtre
- Murs Béton
- Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
- Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
- Murs Torchis
- Murs Brique / Enduit
- Murs Brique plâtrière
- Murs Pierre
- Murs Mâchefer
- Murs Parpaing
- Murs amiantés

### Légende des prélèvements :

- Prélèvement de sol amianté
- Prélèvement de sol non amianté
- Prélèvement de plafond amianté
- Prélèvement de plafond non amianté
- Prélèvement de mur amianté
- Prélèvement de mur non amianté
- Autre type de prélèvement amianté
- Autre type de prélèvement non amianté
- Sols amiantés
- Plafonds amiantés
- Sols et plafonds amiantés